



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
INSTITUT PASTEUR HELLENIQUE

Αθήνα, 22-06-2020

Αριθ. Πρωτ.:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV: 42514310-8).**

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Βασ. Σοφίας 127, 11521 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης, για την τμηματική προμήθεια εντός ενός έτους των παρακάτω φίλτρων αέρα:

A/A	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Καθ. Αξία σε €)	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €)	ΦΠΑ (σε €)	ΣΥΝΟΛΟ (σε €)
1	ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H13	610x610x150	6	150,00	900,00	216,00	1.116,00
2	ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H13	610x610x292	6	150,00	900,00	216,00	1.116,00
3	ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H13	305X610X292	8	105,00	840,00	201,60	1.041,60
4	ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H13	610x610x292	4	150,00	600,00	144,00	744,00
5	ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	305X305X69	4	80,00	320,00	76,80	396,80
6	ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	545x545x69	8	135,00	1.080,00	259,20	1.339,20
7	ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	610X610X69	8	145,00	1.160,00	278,40	1.438,40
8	ΦΙΛΤΡΟ F7	287x595x47	8	35,00	280,00	67,20	347,20
9	ΦΙΛΤΡΟ F9	592x592x130	10	145,00	1.450,00	348,00	1.798,00
10	ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	500-592/592	20	30,00	600,00	144,00	744,00
11	ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	500-592/287	20	20,00	400,00	96,00	496,00
12	ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	500-592/490	12	25,00	300,00	72,00	372,00

13	ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	500-490/287	4	20,00	80,00	19,20	99,20
14	ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	592X592X292	3	90,00	270,00	64,80	334,80
15	ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	287X592X292	10	50,00	500,00	120,00	620,00
		ΣΥΝΟΛΟ	137		9.680,00	2.323,20	12.003,20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	<u>ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ H13:</u> 1. Πλαίσιο κατασκευής από MDF. 2. Υλικό από υαλονήματα χαρτιού πολλαπλών αναδιπλώσεων σχήματος V, προστατευτικό πλέγμα με εποξειδική βαφή και από τις δύο πλευρές εισόδου– εξόδου του αέρα, ελαστική στεγανοποιητική ταινία για την απόλυτη στεγανοποίηση στο σημείο εφαρμογής. 3. Θερμοκρασία λειτουργίας έως 80°C και υγρασίας 100%. 4. να είναι κλάσεως H13 (EU13) βαθμού απόδοσης (ποσοστό κατακράτησης) >99,950 %. 5. Πάχος 150 mm και 292 mm. 6. να φέρουν σήμανση CE. 7. να συνοδεύεται από πιστοποιητικό (scan test) 8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001,
2	<u>ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ H13:</u> 1. Πλαίσιο κατασκευής από MDF. 2. Υλικό από υαλονήματα χαρτιού πολλαπλών αναδιπλώσεων σχήματος V, προστατευτικό πλέγμα με εποξειδική βαφή και από τις δύο πλευρές εισόδου– εξόδου του αέρα, ελαστική στεγανοποιητική ταινία για την απόλυτη στεγανοποίηση στο σημείο εφαρμογής. 3. Θερμοκρασία λειτουργίας έως 80°C και υγρασίας 100%. 4. να είναι κλάσεως H13 (EU13) βαθμού απόδοσης (ποσοστό κατακράτησης) >99,950 %. 5. Πάχος 150 mm και 292 mm. 6. να φέρουν σήμανση CE. 7. να συνοδεύεται από πιστοποιητικό (scan test) 8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001,
3	<u>ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ H13:</u> 1. Πλαίσιο κατασκευής από MDF. 2. Υλικό από υαλονήματα χαρτιού πολλαπλών αναδιπλώσεων σχήματος V, προστατευτικό πλέγμα με εποξειδική βαφή και από τις δύο πλευρές εισόδου– εξόδου του αέρα, ελαστική στεγανοποιητική ταινία για την απόλυτη στεγανοποίηση στο σημείο εφαρμογής. 3. Θερμοκρασία λειτουργίας έως 80°C και υγρασίας 100%. 4. να είναι κλάσεως H13 (EU13) βαθμού απόδοσης (ποσοστό κατακράτησης) >99,950 %. 5. Πάχος 150 mm και 292 mm. 6. να φέρουν σήμανση CE. 7. να συνοδεύεται από πιστοποιητικό (scan test) 8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001,
4	<u>ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ H13:</u> 1. Μεταλλικό Πλαίσιο κατασκευής

	2. Υλικό από υαλονήματα χαρτιού πολλαπλών αναδιπλώσεων σχήματος V, προστατευτικό πλέγμα με εποξειδική βαφή και από τις δύο πλευρές εισόδου– εξόδου του αέρα, ελαστική στεγανοποιητική ταινία για την απόλυτη στεγανοποίηση στο σημείο εφαρμογής. 3. Θερμοκρασία λειτουργίας έως 80°C και υγρασίας 100%. 4. να είναι κλάσεως H13 (EU13) βαθμού απόδοσης (ποσοστό κατακράτησης) >99,950 %. 5. Πάχος 150 mm και 292 mm. 6. να φέρουν σήμανση CE. 7. να συνοδεύεται από πιστοποιητικό (scan test) 8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001,
5	<u>ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ H14:</u> 1. Πλαίσιο κατασκευής από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 2. Υλικό από υαλονήματα χαρτιού πολλαπλών αναδιπλώσεων σχήματος V, προστατευτικό πλέγμα με εποξειδική βαφή και από τις δύο πλευρές εισόδου– εξόδου του αέρα, ελαστική στεγανοποιητική ταινία για την απόλυτη στεγανοποίηση στο σημείο εφαρμογής. 3. Θερμοκρασία λειτουργίας έως 80°C και υγρασίας 100%. 4. να είναι κλάσεως H14 (EU14) βαθμού απόδοσης (ποσοστό κατακράτησης) >99,995 %. 5. Πάχος 69 mm. 6. να φέρουν σήμανση CE. 7. να συνοδεύεται από πιστοποιητικό (scan test) 8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001
6	<u>ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ H14:</u> 1. Πλαίσιο κατασκευής από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 2. Υλικό από υαλονήματα χαρτιού πολλαπλών αναδιπλώσεων σχήματος V, προστατευτικό πλέγμα με εποξειδική βαφή και από τις δύο πλευρές εισόδου– εξόδου του αέρα, ελαστική στεγανοποιητική ταινία για την απόλυτη στεγανοποίηση στο σημείο εφαρμογής. 3. Θερμοκρασία λειτουργίας έως 80°C και υγρασίας 100%. 4. να είναι κλάσεως H14 (EU14) βαθμού απόδοσης (ποσοστό κατακράτησης) >99,995 %. 5. Πάχος 69 mm. 6. να φέρουν σήμανση CE. 7. να συνοδεύεται από πιστοποιητικό (scan test) 8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001
7	<u>ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ H14:</u> 1. Πλαίσιο κατασκευής από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 2. Υλικό από υαλονήματα χαρτιού πολλαπλών αναδιπλώσεων σχήματος V, προστατευτικό πλέγμα με εποξειδική βαφή και από τις δύο πλευρές εισόδου– εξόδου του αέρα, ελαστική στεγανοποιητική ταινία για την απόλυτη στεγανοποίηση στο σημείο εφαρμογής. 3. Θερμοκρασία λειτουργίας έως 80°C και υγρασίας 100%. 4. να είναι κλάσεως H14 (EU14) βαθμού απόδοσης (ποσοστό κατακράτησης) >99,995 %. 5. Πάχος 69 mm. 6. να φέρουν σήμανση CE. 7. να συνοδεύεται από πιστοποιητικό (scan test) 8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001
8	<u>ΦΙΛΤΡΑ F7:</u> Να έχουν πλαίσιο πλαστικό ή από σκληρό χαρτόνι, πάχους 47 mm και να διαθέτουν πολλές πτυχές. Να φέρουν σήμανση CE.
9	<u>ΦΙΛΤΡΑ F9:</u> να έχουν πλαστικό πλαίσιο πάχους 130 mm και να διαθέτουν πολλές πτυχές. Να φέρουν σήμανση CE.
10	<u>ΑΠΛΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ F8:</u> να έχουν άκαμπτο πλαίσιο από γαλβανιζέ χάλυβα. Ο βαθμός συγκράτησης των σάκων να είναι κλάσης F8 κατά EN779.

11	<u>ΑΠΛΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ F8:</u> να έχουν άκαμπτο πλαίσιο από γαλβανιζέ χάλυβα. Ο βαθμός συγκράτησης των σάκων να είναι κλάσης F8 κατά EN779.
12	<u>ΑΠΛΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ F8:</u> να έχουν άκαμπτο πλαίσιο από γαλβανιζέ χάλυβα. Ο βαθμός συγκράτησης των σάκων να είναι κλάσης F8 κατά EN779.
13	<u>ΑΠΛΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ F8:</u> να έχουν άκαμπτο πλαίσιο από γαλβανιζέ χάλυβα. Ο βαθμός συγκράτησης των σάκων να είναι κλάσης F8 κατά EN779.
14	<u>ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ F8:</u> να έχουν πλαστικό πλαίσιο. Ο βαθμός συγκράτησης των σάκων να είναι κλάσης F8 κατά EN779.
15	<u>ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ F8:</u> να έχουν πλαστικό πλαίσιο. Ο βαθμός συγκράτησης των σάκων να είναι κλάσης F8 κατά EN779.

Η συνολική αξία της προμήθειας προϋπολογίζεται έως του ποσού των Εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ **9.680,00** πλέον Φ.Π.Α και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμού του έτους 2020 με κωδικό 92.00.0000.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντιστοίχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, **για το σύνολο της προμήθειας**, στον οποίο θα αποτυπώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο/πλήρης επωνυμία νομικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, email)- και θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Η προσφορά θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα, κτίριο 3 Διοίκησης, αυτοπροσώπως ή με συστημένο φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες έως τη **Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020** ώρες 08.00 π.μ- 15.00 μ.μ και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ποιότητας και πιστότητας των τεχνικών στοιχείων των φίλτρων με ειδικές μετρήσεις και απορριπτική εισήγηση και επιστροφή τους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι εκτός προδιαγραφών.

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

1. Το ύψος της οικονομικής προσφοράς.
2. Ο χρόνος παράδοσης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει:

1. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νομικού προσώπου υπό τη μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε) ή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και

Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε) ή των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισμού

ή

Υπεύθυνη δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση νομικού προσώπου η δήλωση αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του οικονομικού φορέα.

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και
4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών (σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της. Περιλαμβάνει την παράδοση των προϊόντων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της, όπως αυτές θα εξειδικεύονται και θα κοινοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την παράδοση των προϊόντων. Ουδεμία μεταβολή του χρόνου παράδοσης εκ μέρους του Αναδόχου επιτρέπεται χωρίς την έγκριση του Ε.Ι.Π.. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των προϊόντων του έργου μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 200 παρ. 4 Ν. 4412/2016 δικαιολογητικών (Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Ποινικό Μητρώο και Τιμολόγιο Πώλησης) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου. Όλες οι πληρωμές εκτελούνται σε ευρώ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Επί του αρχικού συμβατικού τμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος βαρύνεται επίσης με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Τεχνικής Στήριξης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, στο τηλέφωνο 210 64 78 846 ή μέσω email: techsup@pasteur.gr.

Η Πρόεδρος του Ε.Ι.Π.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTEINI STYLIANOPOULOU
 Ημερομηνία: 2020.06.22 13:23:09 EEST

Ομότιμη Καθηγ. Φωτεινή Στυλιανοπούλου